

iTec XT 14, 400 V

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

1-FÁZOVÉ 3-FÁZOVÉ HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM A

PŘEVOD MĚŘICÍCH TRANSFORMÁTORŮ PROUDU (MTP) A

(vyplňte, jsou-li instalovány a doložte protokol o provedení ověření MTP)

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ PRO PŘÍZNÁNÍ DVOUTARIFOVÉ DISTRIBUČNÍ SAZBY

Ohřev vody (TUV) – akumulační	kW	Přímotopné topení (nevztahuje se na přenosné přímotopy)		kW
Akumulační topení	kW	Tepelné čerpadlo (příkon pohonu)	Při A7/W35	2,35 kW
Jiné (uveďte)				kW
TEPELNÉ ČERPADLO – specifikace (uveďte, je-li instalováno)		Jmenovitý elektrický příkon		8,4 kW
Jmenovité napětí	400 V	Tepelný výkon čerpadla	Při A7/W35	12 kW
Ustálený proud	14,88 A	Rozběhový proud		3,91 A